

Kontrollbescheinigung

Attestation de contrôle / Attestazione di controllo



Arbeitskreis LPG

Cercle de travail GPL

Circolo di lavoro GPL

Kunde: Metzgerei, Blatter

Client / Cliente

Gültig bis: 31.1.2024

Valable jusqu'au / Valido fino a

Vignettensnummer: V- 000 012 257

Numéro de vignette / Numero di etichetta

Durchgeführt von: Selzam AG / Roman Leonhard (20210119LeoR78-2)

Effectué par / Attuato di

Objekt

Objet / Oggetto

Veranstaltung Einzelgerät, Griddleplatte

Repagas (Nicht mehr lesbar)

PG 840

Bemerkungen

Remarques / Commenti

Grill NR-022

Gasversorgung

Approvisionnement en gaz / Approvvigionamento di gas

- Keine Gasquellen vorhanden

Druckregler

Régulateur de pression / Regolatore di pressione

- Flaschendruckregler, 2017, 30 mbar, G.2 (CH/FR/BE)
 - Schlauch: Prod.: 2017, Ablaufjahr: 2027

Dieses Formular bestätigt zum Zeitpunkt der Kontrolle eine sichere und betriebsbereite Flüssiggasanlage. Diese Kontrolle ist, solange kein Eingriff in die Anlage erfolgt ist, bis zum 31.1.2024 gültig (ausgenommen Flaschenwechsel).

Ce formulaire confirme que l'installation de gaz liquéfié est sûre et prête à fonctionner au moment du contrôle. Ce contrôle est valable jusqu'au 31.1.2024 tant qu'aucune intervention (à l'exception du changement de bouteille) n'est effectuée dans l'installation.

Questo modulo conferma un impianto GPL sicuro e operativo al momento del controllo. Questo controllo è valida fino al 31.1.2024 a condizione che non ci sia nessun intervento (tranne il cambio di bombola del gas) nel sistema.

.....
Selzam AG / Roman Leonhard (20210119LeoR78-2), 26.1.2023

**Dieses Formular wurde elektronisch im www.efex-akpg.ch erstellt und ist ohne Unterschrift/Stempel gültig!
Unter www.efex-akpg.ch und der Vignettensnummer kann diese Kontrolle bestätigt werden!**

Ce formulaire a été créé électroniquement sur www.efex-akpg.ch et est valable sans signature/stamp.
Sur www.efex-akpg.ch et le numéro de vignette, le contrôle peut être confirmé.

Questo modulo è stato creato elettronicamente su www.efex-akpg.ch ed è valido senza firma/stamp.
Su www.efex-akpg.ch e sul numero di etichetta questo controllo può essere confermato.